

(別添)

設備台帳

奈良県警察学校 (1)

機器名称	定格	製造者名 製造年月日	型式 製造番号	設置場所 用途	数量	備考・補修記録等
高圧気中開閉器(屋外)	7200V 300A LA内蔵	エナジーサポート 2003/7	CLD-A316SE-C 213E	構内第1柱 受電用	1	ZCT・LA内蔵 LA=ZnO型
高圧ケーブル	6600V CV-T 38sq 170m 地中 テープ巻	住友日立ケーブル 2007	施工日:20080301	受電用	1	架空より地中に変更
高圧断路器	7200V 400A	三菱電機 2003	DV-3 3231MV	受電用キュービクル 受電用	3	
計器用変圧器	6600/110V 100VA コイルモールド 高圧断路器-主遮断装置間	三菱電機 2003	PD-100HF 13764, 13765	受電用キュービクル 受電用	2	PF 7.2kV 1A 40kA
高圧真空遮断器	7200V 600A 12.5kA 0.05秒	三菱電機 2003/09	VF-13NH-C 3W3984	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変流器	6900V 25VA コイルモールド 主遮断装置負荷側	三菱電機 2003	CD-25ANA 66664, 66679	受電用キュービクル 受電用	2	
高圧交流負荷開閉器	7200V 200A PF(50A 40kA) 相間・側面バリヤ 3本	三菱電機 2003	SCL-SB 0333MV	受電用キュービクル No.1動力用	1	相間絶縁板有り 予備PF3本 T:30A ストライカ有り
変圧器	6600/210V 300kVA モールド Y△ 三相	三菱電機 2003	CV-FPS BA4192001	受電用キュービクル No.1動力用	1	%Z=5.1 PCB混入無し
高圧交流負荷開閉器	7200V 200A PF(40A 40kA) 相間・側面バリヤ 2本	三菱電機 2003	SCL-SB 0333MV	受電用キュービクル No.1電灯用	1	相間絶縁板有り 予備PF3本 T:20A ストライカ有り
変圧器	6600/210-105V 100kVA モールド 単三 単相	三菱電機 2003	CV-FPS BA4193001	受電用キュービクル No.1電灯用	1	%Z=5.2 PCB混入無し
零相分圧器	6600V	三菱電機 2003	MPD-3 -	受電用キュービクル 第2キュービクル送り	1	
高圧交流負荷開閉器	7200V 200A PF(75A 40kA) 相間・側面バリヤ 3本	三菱電機 2003	SCT-C6-1 421028	受電用キュービクル 第2キュービクル送り	1	相間絶縁板有り 予備PF3本 ストライカ有り
零相変流器	6600V 200A ケーブル貫通型	三菱電機 2003	MZT-53 KKP0275	受電用キュービクル 第2キュービクル送り	1	