

設備台帳

奈良県警察学校 (2)

機器名称	定格				製造者名 製造年月日	型式 製造番号	設置場所 用途	数量	備考・補修記録等
高圧方向地絡継電器	0.2A	0.2秒	5%		エナジーサポート 2011/03	DGCL-R3-8 3191	受電用キュービクル 受電用	1	0.2～0.8A
高圧方向地絡継電器	0.2A	0.2秒	5%		三菱電機 2003	MDG-A1V-R 192012A1892	受電用キュービクル 第2キュービクル送り	1	0.1～1.0A
過電流継電器	5A	1秒	40A	R・T相	三菱電機 2003	MOC-A1V-R 1901GB6943	受電用キュービクル 受電用	1	3～6A 10～60A
漏電警報器	0.8A				オムロン 2003	AGD-NY4 1073	受電用キュービクル No.1共用(共用1台)	1	50～800mA 10回路用セレクター:AGS-HN
高圧断路器	7200V	400A			三菱電機 2001	DV-RA 3062kT	第2キュービクル 受電用	3	2001・12増設
キュービクル	その他				その他 2003/11	CB 3B011	屋内 受電用	1	その他 受電用キュービクル
高圧ケーブル	6600V	CV-T	38sq	130m	住電日立ケーブル 2003	施工日:20031215	第2電気室送り	1	施工＝英光電設
計器用変圧器	6600/110V	100VA	コイルモールド 主遮断装置負荷側	限流ヒューズ	三菱電機 2001	PD-100HF 55675、55685	第2キュービクル 受電用	2	PF:1A 40kA 2001/12増設
高圧真空遮断器	7200V	600A	12.5kA	0.05秒	三菱電機 2001/09	VF13NH-C 1W3038	第2キュービクル 受電用	1	2001/12増設
計器用変流器	6900V	25VA	コイルモールド 主遮断装置負荷側	75A	三菱電機 2001	CD-25ANA 14883、14889	第2キュービクル 受電用	2	2001/12増設
高圧交流負荷開閉器	7200V	200A	PF(T15A 40kA) 相間・側面バリヤ	3本	三菱電機 2001	SCL-LB 0330KT	第2キュービクル No.2動力用	1	2001/12増設 前面バリヤ、ストライカ有り
変圧器	6600/210V	100kVA	モールド 三相	Y△	その他 2001/10	TR5S6072E 01703933	第2キュービクル No.2動力用	1	%Z=4.52 275A PCB混入無し 2001/12増設
高圧交流負荷開閉器	7200V	200A	PF(T40A 40kA) 相間・側面バリヤ	2本	三菱電機 2001	SCL-LB 0330KU	第2キュービクル No.2電灯用	1	2001/12増設 前面バリヤ、ストライカ有り