

設備台帳

奈良県警察学校 (3)

機器名称	定格	製造者名 製造年月日	型式 製造番号	設置場所 用途	数量	備考・補修記録等
変圧器	6600/210・105V 150kVA モールト ^ト 単三 単相	その他 2001/10	TR5S60771 0170393102	第2キュービクル No.2電灯用	1	%Z=4.85 714A PCB混入無し 2001/12増設
高圧交流負荷開閉器	7200V 200A PF(T40A 40kA) 相間・側面バリヤ 2本	三菱電機 2001	SCL-LB 0330KT	第2キュービクル No.3電灯用	1	2001/12増設 前面バリヤ、ストライカ有り
変圧器	6600/210・105V 150kVA モールト ^ト 単三 単相	その他 2001/10	TR5S60771 017039310	第2キュービクル No.3電灯用	1	%Z=4.85 714A 2001/12増設
過電流継電器	3A 1秒 30A R・T相	三菱電機 2001	MOC-E1V-R 81784	第2キュービクル 受電用	1	3~6A 0.5~50S 20~60A 2001/12増設
不足電圧継電器	85V 1秒	三菱電機 2003	MUV-A1V-R 19401281433	受電用キュービクル 受電用	1	
不足電圧継電器	85V 1秒	三菱電機 2001	MUV-E11V-R 81784	第2キュービクル 受電用	1	2001/12増設
不足電圧継電器	85V 1秒	三菱電機 2001	MUV-E11V-R 62790	第2キュービクル No.2動力用	1	2001/12増設
不足電圧継電器	85V 1秒	三菱電機 2001	MUV-E11V-R 82993	第2キュービクル No.2電灯用	1	2001/12増設
不足電圧継電器	85V 1秒	三菱電機 2001	MUV-E11V-R 82998	第2キュービクル No.1電灯用	1	2001/12増設
漏電警報器	0.8A	オムロン 2001	AGD-NY4 0831	第2キュービクル No.1動力用	1	50~800mA 2001/12増設
漏電警報器	0.8A	オムロン 2001	AGD-NY4 0831	第2キュービクル No.2電灯用	1	50~800mA 2001/12増設
漏電警報器	0.8A	オムロン 2001	AGD-NY4 0831	第2キュービクル No.2電灯用	1	50~800mA 2001/12増設
漏電警報器	0.8A	オムロン 2001	AGD-NY4 1241	第2キュービクル	2	50~800mA スコットTr No.1、2回路 2001/12増設