

(別添)

## 設備台帳

警察学校体育館 (1)

機器名称	定格			製造者名 製造年月日	型式 製造番号	設置場所 用途	数量	備考・補修記録等
高圧気中開閉器(屋外)	7200V	300A		戸上電機製作所 2000/02	KLT-M-HD2 E127711	構内第1柱 受電用	1	
高圧方向地絡継電器	0.2A	0.2秒	5%	戸上電機製作所 2000/01	LTR-M-DFB A601563	受電用キュービクル 受電用	1	0.2~0.8A 2~15% 0.2s
高圧カットアウト	7200V	30A	ワイヤー 30A	エナジーサポート 1999	PC-6	構内第1柱 避雷器用	3	
高圧避雷器	8400V	2500A	酸化亜鉛形	音羽電機工業 1999/12	GL-6G 917	構内第1柱 避雷器用	3	
高圧ケーブル	6600V 地中	CV-T テープ巻	38sq 32m	住友電線 1999	施工日:20000222	受電用	1	
高圧断路器	7200V	400A	相関・側面バリヤ	三菱電機 1999	DV-RA 30621X	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変圧器	6600/110V 2本	100VA 高圧断路器-主遮断	コイルモールド 限流ヒューズ	三菱電機 2000	PD-100HF 47105	受電用キュービクル 受電用	1	PF:7.2kV T1A 40kA×2
計器用変圧器	6600/110V 2本	100VA 高圧断路器-主遮断	コイルモールド 限流ヒューズ	三菱電機 2000	PD-100HF 45956	受電用キュービクル 受電用	1	PF:7.2kV T1A 40kA×2
高圧真空遮断器	7200V	600A	12.5kA 0.05秒	三菱電機 1999/12	VF-13PH-C 9M4800	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変流器	6900V 主遮断装置負荷側	25VA 全モールド	40A	三菱電機 2008	CD-25ANA 63275	受電用キュービクル 受電用	1	R相用 2008年6月21日取替
計器用変流器	6900V 主遮断装置負荷側	25VA 全モールド	40A	三菱電機 2008	CD-25ANA 63272	受電用キュービクル 受電用	1	T相用 2008年6月21日取替
過電流継電器	4.5A	0.5秒	40A R・T相	三菱電機 1999	MOC-E1V-R 96308	受電用キュービクル 受電用	1	
高圧カットアウト	7200V	30A	テンション 15A	エナジーサポート 1999	HPC-30	受電用キュービクル 電灯用	2	