（別添）

設備台帳

警察学校体育館　（2）

機器名称	定格	製造者名 製造年月日	型式 製造番号	設置場所 用　　途	数量	備考・補修記録等
変圧器	6600/210-105V 50KVA 油入 単三 単相 41L	東芝 1999	PS6-K12 99049111	受電用キュービクル 電灯用	1	%Z＝2.27　238A
高圧カットアウト	7200V 30A ﾃﾝｼｮﾝ 15A	ｴﾅｼﾞｰｻﾎﾟｰﾄ 1999	HPC-30	受電用キュービクル No.1動力用	3	
変圧器	6600/210V 75kVA 油入 Y△ 三相 70L	東芝 1999	HCTR-S6 99049426	受電用キュービクル No.1動力用	1	%Z＝2.62　206A
高圧カットアウト	7200V 30A ﾃﾝｼｮﾝ 30A 3本	ｴﾅｼﾞｰｻﾎﾟｰﾄ 2008	HPC-30 －	受電用キュービクル No.2動力用	3	2008年6月21日増設
変圧器	6600/210V 150kVA 油入 Y△ 三相 140L	愛知電機製作所 2008	TP120260	受電用キュービクル No.2動力用	1	2008年6月21日増設 %Z＝2.3　412A
漏電警報器	0.8A	オムロン 1999	AGD-NY4 09Z9	受電用キュービクル 電灯用	1	50～800mA
漏電警報器	0.8A	オムロン 1999	AGD-NY4 09Z9	受電用キュービクル No.1共用(電灯分)	1	50～800mA
漏電警報器	0.8A	オムロン 2008	AGD-NY4 1428	受電用キュービクル No.2動力用	1	50～800mA 2008年6月21日増設
キュービクル	その他	その他 2000/02	CB 991028	屋外 受電用	1	屋外用 その他
蓄電池	110V 20VA 60セル 鉛	東芝 1972	ES-20	蓄電池室 非常用	1	